

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.009	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—												
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.016	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.005	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												着色
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												味覚
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												着色
基 39	塩化物イオン	200以下	11	9.1	9.6	18												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.5	7.6	7.7	7.8												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.6	0.6	0.6	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.22	R8.5.12	R8.6.8	R8.7.14												
天候			晴れ	晴れ	雨	曇り												
気温(℃)			18.0	20.0	19.0	27.0												
水温(℃)			12.0	14.2	18.8	22.6												
残留塩素(mg/l)			0.33	0.56	0.39	0.35												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.002	—	—												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												消毒副生成物
	基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	—	0.000005 未満	—	—												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.002 未満	—	—												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	25	26	25	24												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	120	—	—												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚 基礎的性状
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.3	6.3	6.3												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												採水状況
	採水日			R8.4.22	R8.5.12	R8.6.8	R8.7.14												
	天候			晴れ	晴れ	雨	曇り												
	気温(℃)			19.0	21.0	20.0	26.0												
	水温(℃)			15.9	16.5	20.6	22.4												
	残留塩素 (mg/l)			0.36	0.33	0.41	0.46												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												有機物
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												消毒副生成物
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.008 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.007 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002 未満	—	—												
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.015 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.005 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												味覚
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
基 39	塩化物イオン	200以下	10	8.8	9.8	17												味覚
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												
基 41	蒸発残留物	500以下	—	42	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.5	7.6	7.9	8.0												基礎的性状
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.22	R8.5.12	R8.6.8	R8.7.14												採水状況
天候			晴れ	晴れ	雨	曇り												
気温(℃)			20.0	18.5	19.5	27.0												
水温(℃)			13.3	13.7	18.4	21.0												
残留塩素(mg/l)			0.41	0.49	0.44	0.31												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—											金属類、 無機物	
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—											(消毒副生成物)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												有機物
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	—	0.000005 未満	—	—												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.006	—	—												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—	—												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—												
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.012	—	—												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004	—	—												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—	—												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	10	9.6	17												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												味覚
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい 味覚
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4												
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.2	7.3	7.4												基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
	採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14												採水状況
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り												
	気温(℃)			21.0	24.0	23.0	26.0												
	水温(℃)			15.3	13.3	15.7	21.9												
	残留塩素 (mg/l)			0.49	0.66	0.50	0.46												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—											金属類、 無機物	
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.002	—	—												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—											(消毒副生成物)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												有機物
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	—	0.000005 未満	—	—												消毒副生成物
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.006	—	—												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—	—												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—	—												
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.012	—	—												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004	—	—												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—	—												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	10	9.5	17												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												味覚
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい 味覚
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4												
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.3	7.4	7.4												基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
	採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14												採水状況
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り												
	気温(℃)			23.0	26.5	24.0	27.0												
	水温(℃)			14.1	12.5	19.1	24.5												
	残留塩素 (mg/l)			0.34	0.57	0.45	0.38												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
		検査機関			①	①	①	①											

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—												
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
基 39	塩化物イオン	200以下	9.5	9.3	9.0	9.4												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.3	6.3	6.3												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14												
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り												
気温(℃)			19.0	21.0	20.0	23.5												
水温(℃)			11.3	12.1	17.1	20.8												
残留塩素(mg/l)			0.49	0.43	0.46	0.33												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.003	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001	未満	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005	未満	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06	未満	—												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002	未満	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001	未満	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002	未満	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001	—	—												
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001	未満	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004	未満	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002	未満	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001	未満	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008	未満	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												着色
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												味覚
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												着色
基 39	塩化物イオン	200以下	12	11	10	10												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001	未満	0.000001	未満										におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001	未満	0.000001	未満										におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満								味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.3	6.2	6.3												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
基 51	色度	5度以下	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満								
基 52	濁度	2度以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満								
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14												
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り												
気温(℃)			19.0	18.0	22.5	25.0												
水温(℃)			17.5	23.5	22.6	28.3												
残留塩素 (mg/l)			0.34	0.28	0.32	0.29												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												有機物
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.007 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—												消毒副生成物
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.012 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												味覚
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
基 39	塩化物イオン	200以下	10	9.0	9.0	17												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.0	6.9	6.7	6.6												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14												
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り												
気温(℃)			22.0	22.0	22.5	25.0												
水温(℃)			16.5	17.5	20.7	24.6												
残留塩素(mg/l)			0.48	0.43	0.27	0.20												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.005	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												有機物
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—												消毒副生成物
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												味覚
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
基 39	塩化物イオン	200以下	12	12	11	12												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.7	6.6	6.6												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14												
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り												
気温(℃)			19.5	19.5	20.5	24.5												
水温(℃)			12.2	14.4	19.1	24.1												
残留塩素(mg/l)			0.46	0.46	0.35	0.23												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												有機物
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.007 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002 未満	—	—												
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.013 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												味覚
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
基 39	塩化物イオン	200以下	10	9.0	11	17												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.4	7.4	7.4												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13												
天候			雨	晴れ	曇り	雨												
気温(℃)			12.0	29.0	19.0	23.0												
水温(℃)			11.3	15.8	16.1	22.2												
残留塩素 (mg/l)			0.33	0.37	0.26	0.41												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												消毒副生成物
	基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	—	0.000005 未満	—	—												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.006	—	—												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—	—												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001	—	—												
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.011	—	—												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004	—	—												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—	—												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.6	8.6	11	17												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4												味覚 基礎的性状
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.3	7.4	7.3												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												採水状況
	採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13												
	天候			曇り	晴れ	曇り	雨												
	気温(℃)			14.5	23.5	17.5	25.5												
	水温(℃)			12.9	16.4	19.1	23.4												
	残留塩素 (mg/l)			0.57	0.47	0.48	0.44												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												有機物
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—												消毒副生成物
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												味覚
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
基 39	塩化物イオン	200以下	7.8	7.8	7.5	7.8												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.1	8.3	8.4	8.2												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13												採水状況
天候			雨	晴れ	曇り	雨												
気温(℃)			12.0	25.0	18.5	22.5												
水温(℃)			9.6	14.3	16.5	20.6												
残留塩素(mg/l)			0.34	0.33	0.33	0.27												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—												
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
基 39	塩化物イオン	200以下	8.7	8.7	8.5	8.9												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.9	8.0	8.0	8.0												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13												
天候			雨	晴れ	曇り	雨												
気温(℃)			11.5	27.5	16.5	22.0												
水温(℃)			11.3	14.3	16.3	19.0												
残留塩素(mg/l)			0.33	0.33	0.35	0.46												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												有機物
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												消毒副生成物
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—												
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	0.04 未満	—	—												味覚
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
基 39	塩化物イオン	200以下	6.1	6.0	6.0	6.2												味覚
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.2	7.2	7.2												基礎的性状
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.6	0.8	0.8	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13												採水状況
天候			雨	晴れ	曇り	曇り												
気温(℃)			10.5	29.0	19.5	22.5												
水温(℃)			10.8	13.9	16.7	20.6												
残留塩素 (mg/l)			0.36	0.37	0.32	0.29												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.003	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												有機物
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												消毒副生成物
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.003 未満	—	—												
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.006 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												味覚
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												
基 39	塩化物イオン	200以下	7.4	7.7	7.4	7.6												味覚
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	6.9	7.0	7.1												基礎的性状
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13												採水状況
天候			雨	晴れ	曇り	雨												
気温(℃)			13.0	27.0	17.0	22.0												
水温(℃)			11.9	18.7	17.6	21.5												
残留塩素(mg/l)			0.31	0.42	0.40	0.48												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	0.0006	—	—												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—	—												
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—	—												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—												
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—	—												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—	—												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—	—												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.002 未満	—	—												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												着色
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	0.07 未満	—	—												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												味覚
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												着色
基 39	塩化物イオン	200以下	40	37	41	45												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	—	110	—	—												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.6	6.6	6.7												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.7	1.0	0.7	0.7												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13												
天候			雨	晴れ	曇り	雨												
気温(℃)			10.5	27.0	15.5	21.5												
水温(℃)			9.5	12.9	15.0	18.7												
残留塩素(mg/l)			0.44	0.23	0.32	0.17												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.007 未満	-	-												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												着色
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												味覚
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												着色
基 39	塩化物イオン	200以下	17	18	18	17												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.1	7.1	7.1												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												
天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
気温(℃)			15.5	20.5	21.0	26.0												
水温(℃)			15.1	16.2	21.2	26.2												
残留塩素(mg/l)			0.36	0.49	0.48	0.46												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考	
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず													
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-													
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												金属類、 無機物	
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-													
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-													
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-													
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-													
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-													
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												(消毒副生成物)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-													
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-													
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-													
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-													
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												有機物	
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-													
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-													
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-													
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-													
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-													
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-													
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-													
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-													
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-													
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-													
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.003 未満	-	-													
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-													
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.005 未満	-	-												消毒副生成物	
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-													
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.002 未満	-	-													
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-													
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色		
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-														
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-														
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												味覚 着色		
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-														
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												味覚		
基 39	塩化物イオン	200以下	10	11	11	11														
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												発泡		
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-														
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												におい		
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満														
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												発泡		
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-														
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												味覚		
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3	0.3 未満	0.3	0.3														
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	6.8	6.8	6.8												基礎的性状		
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満														
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満														
性 状 関 連	採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												採水状況	
	天候			曇り	晴れ	雨	晴れ													
	気温(℃)			16.0	26.0	20.0	29.0													
	水温(℃)			11.5	14.7	17.3	20.0													
	残留塩素 (mg/l)			0.63	0.73	0.68	0.64													
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合													
	検査機関			①	①	①	①													

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												消毒副生成物
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	21	22	21	21												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	110	-	-												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5	6.6	6.6	6.6												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
	採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												採水状況
	天候			曇り	晴れ	雨	晴れ												
	気温(℃)			18.0	26.0	20.0	31.0												
	水温(℃)			14.6	18.2	21.6	19.5												
	残留塩素 (mg/l)			0.47	0.47	0.47	0.53												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												消毒副生成物
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	11	8.8	11	11												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												基本的性状
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.2	7.2	7.1												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												採水状況
	採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												
	天候			曇り	晴れ	雨	晴れ												
	気温(℃)			19.0	28.0	20.0	31.0												
	水温(℃)			12.5	15.0	17.9	20.3												
	残留塩素 (mg/l)			0.27	0.40	0.36	0.33												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
性 状 関 連	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												消毒副生成物
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	11	12	11	12												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	7.0	7.1	7.2												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水状況	採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												
	天候			曇り	晴れ	雨	晴れ												
	気温(℃)			18.0	27.5	20.0	30.0												
	水温(℃)			12.9	16.7	19.4	22.1												
	残留塩素 (mg/l)			0.39	0.50	0.48	0.65												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												消毒副生成物
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.4	9.3	9.0	9.1												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												基本的性状
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.4	6.4	6.4	6.4												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.8	0.5	0.7	0.8												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												採水状況
	採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												
	天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
	気温(℃)			19.0	28.0	20.0	28.5												
	水温(℃)			9.9	14.1	16.0	20.0												
	残留塩素 (mg/l)			0.41	0.42	0.39	0.41												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.002 未満	-	-												
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												着色
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												味覚
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												着色
基 39	塩化物イオン	200以下	11	10	10	9.9												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.1	7.0	7.1												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												
天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
気温(℃)			17.5	25.5	21.0	28.0												
水温(℃)			12.0	16.2	19.6	23.5												
残留塩素(mg/l)			0.57	0.44	0.48	0.56												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	0.003	-	-												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												(消毒副生成物)
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												有機物
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												消毒副生成物
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												消毒副生成物
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												味覚
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	10	10	10												味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.1	7.9	7.8	7.7												基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水状況	採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												
	天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
	気温(℃)			16.0	25.0	20.5	26.0												
	水温(℃)			10.0	10.9	12.5	13.6												
	残留塩素 (mg/l)			0.48	0.40	0.40	0.51												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	8												病原生物
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												金属類、 無機物
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												(消毒副生成物)
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												有機物
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												消毒副生成物
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001	-	-												消毒副生成物
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.005	-	-												
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.010	-	-												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.003	-	-												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001	-	-												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												味覚 着色
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												味覚
基 39	塩化物イオン	200以下	17	18	18	18												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												におい 味覚
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.3	7.3	7.4												基礎的性状
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.8	0.7	0.7	0.6												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												採水状況
天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
気温(℃)			15.0	20.5	19.5	26.0												
水温(℃)			11.2	14.8	18.3	20.7												
残留塩素 (mg/l)			0.45	0.41	0.42	0.39												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	0.001	-	-												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												消毒副生成物
	基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	-	0.000005 未満	-	-												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.8	9.8	9.4	9.8												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5	6.4	6.4	6.4												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
	採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												採水状況
	天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
	気温(℃)			16.0	21.5	20.0	26.0												
	水温(℃)			13.5	17.0	20.2	22.0												
	残留塩素 (mg/l)			0.38	0.38	0.51	0.54												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-	-												
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												着色
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												味覚
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												着色
基 39	塩化物イオン	200以下	9.4	9.4	9.2	9.5												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.8	7.7	7.7	7.7												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												基礎的性状
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												
天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
気温(℃)			17.0	23.5	20.0	27.0												
水温(℃)			14.8	19.5	22.5	25.5												
残留塩素(mg/l)			0.42	0.56	0.54	0.49												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-											金属類、 無機物	
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-											(消毒副生成物)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												有機物
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.5	9.5	9.2	9.5												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚 基礎的性状
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.4	7.4	7.4	7.4												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												採水状況
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9													
天候			曇り	晴れ	雨	曇り													
気温(℃)			16.0	23.5	20.5	27.0													
水温(℃)			10.8	13.5	15.5	17.0													
残留塩素 (mg/l)			0.47	0.45	0.48	0.59													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001	-	-												
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.006	-	-												
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.012	-	-												
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.003	-	-												
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.002	-	-												
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												着色
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												味覚
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												着色
基 39	塩化物イオン	200以下	12	13	13	14												
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												味覚
基 41	蒸発残留物	500以下	-	80	-	-												
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												発泡
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.7	7.7	7.6	7.5												
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.7	0.6	0.6	0.6												
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												
天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
気温(℃)			16.0	24.5	20.0	26.0												
水温(℃)			9.7	12.5	14.7	17.0												
残留塩素(mg/l)			0.44	0.46	0.48	0.55												
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.003 未満	-	-												
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-											味覚 着色	
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.1	9.7	10	10												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-											味覚	
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												におい 味覚
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.6	6.5	6.5												基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
	採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												採水状況
	天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
	気温(℃)			16.0	25.5	19.5	28.0												
	水温(℃)			15.0	19.8	23.0	25.5												
	残留塩素(mg/l)			0.31	0.36	0.50	0.51												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
		検査機関			①	①	①	①											

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-												金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-	-												(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-												有機物
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-												
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-												消毒副生成物
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-	-												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-												
	基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-	-												
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-	-												
	基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.007 未満	-	-												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.002 未満	-	-												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-	-												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-	-												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-	-												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	17	17	17	18												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-												
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												基礎的性状
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.1	7.1	7.1												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												採水状況
	採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9												
	天候			曇り	晴れ	雨	曇り												
	気温(℃)			17.0	29.0	18.5	30.0												
	水温(℃)			10.7	14.3	15.5	18.4												
	残留塩素 (mg/l)			0.69	0.80	0.68	0.45												
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合												
	検査機関			①	①	①	①												

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0												病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—	—												
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—	—												
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—											金属類、 無機物	
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—												
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—	—												
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—	—												
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—	—												
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—	—												
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—	—												有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—	—												
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—	—												
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—	—												
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 20	PFOS及びPFOA	0.000005以下	—	0.000005 未満	—	—												
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—	—												
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—	—												消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—	—												
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.007 未満	—	—												
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006 未満	—	—												
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.012 未満	—	—												
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004 未満	—	—												
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004 未満	—	—												
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—	—												
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—	—												
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—	—												
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—	—												
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—	—												味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—	—												
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—	—												味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	9.2	9.3	17												
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—	—												
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—	—												発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—	—												
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満												
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—	—												発泡 におい
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—	—												
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満												基礎的性状
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.2	7.4	7.4												
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												採水状況
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14													
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り													
気温(℃)			23.0	25.0	24.0	25.5													
水温(℃)			13.2	12.3	19.4	23.4													
残留塩素 (mg/l)			0.55	0.47	0.24	0.35													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①	①													