令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　1.小牧原水			気温(℃)			17.5	21.0	25.0	27.0	27.5	25.0						
			水温(℃)			8.9	13.0	18.6	23.5	19.0	21.2						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	－	12	250	1300	740	1100	7900	750						
	2		大腸菌		－	12	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	－	1			0.005									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	1			＜ 0.001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	12	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5						
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	－	1			＜ 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	－	1			＜ 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	1			＜ 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	－	1			＜ 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	－	1			＜ 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	－	1			＜ 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	－	4												
	21		ベンゼン	mg/L	－	1			＜ 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	－	－												
	23		クロロ酢酸	mg/L	－	－												
	24		クロロホルム	mg/L	－	－												
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	－	－												
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－												
	27		臭素酸	mg/L	－	－												
	28		総トリハロメタン	mg/L	－	－												
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	－	－												
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－												
	31		ブロモホルム	mg/L	－	－												
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	－	－												

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　1.小牧原水			気温(℃)			17.5	21.0	25.0	27.0	27.5	25.0						
			水温(℃)			8.9	13.0	18.6	23.5	19.0	21.2						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.01									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	12	0.72	0.39	0.22	0.26	1.6	0.57						
	35		鉄及びその化合物	mg/L	－	12	1.1	0.46	0.4	0.6	2.2	0.94						
	36		銅及びその化合物	mg/L	－	1			＜ 0.01									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	1			7.8									
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	－	12	0.084	0.034	0.029	0.035	0.16	0.069						
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	－	1			8.5									
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	12	18	20	24	27	21	30						
	41		蒸発残留物	mg/L	－	1			84									
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	1			＜ 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	－	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	－	1			＜ 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	－	1			＜ 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	－	12	0.9	0.8	1.2	1.8	1.9	1.4						
	48	その他	pH値		－	12	6.9	7.1	7.1	7.2	7	7.2						
	49		味		－	－												
	50		臭気		－	1			土 臭									
	51		色度	度	－	12	8.4	6	7.1	9.2	19	8.8						
	52		濁度	度	－	12	41	12	8.7	7	81	11						
			残留塩素	mg/L	－	－												

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　２．小牧浄水			気温(℃)			17.5	21.0	25.0	27.0	27.5	25.0						
			水温(℃)			8.1	12.7	18.7	23.0	18.3	21.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.4									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002									
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.14						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.01			0.025						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.006			0.012						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002			0.002						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.017			0.036						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.005			0.01						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.005			0.009						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001			< 0.001						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　２．小牧浄水			気温(℃)			17.5	21.0	25.0	27.0	27.5	25.0						
			水温(℃)			8.1	12.7	18.7	23.0	18.3	21.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.2			10						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	9.3	12	13	17	12						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25			29						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			80			91						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	0.000002	0.000002	0.000002						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.5	0.7	1.2	0.6	1						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.7						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.52	0.53	0.64	0.93	0.92	1.03						
	判　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　３．浜中給水栓			気温(℃)			14.5	18.5	27.0	26.0	25.5	21.0						
			水温(℃)			11.5	15.2	19.5	23.9	24.4	25.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.4									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002			< 0.000002						
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.27						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.018			0.041						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.006			0.004						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002			0.004						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.028			0.061						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.01			0.016						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.008			0.016						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001			< 0.001						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　３．浜中給水栓			気温(℃)			14.5	18.5	27.0	26.0	25.5	21.0						
			水温(℃)			11.5	15.2	19.5	23.9	24.4	25.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			＜ 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			＜ 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			＜ 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			＜ 0.01								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.2			11						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			＜ 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	11	12	15	15	13						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24			30						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			73			87						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			＜ 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			＜ 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			＜ 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.5	0.4	0.6	0.9	0.7	0.5						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.33	0.3	0.32	0.43	0.36	0.34						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　４．宮野浦給水栓			気温(℃)			17.0	22.0	27.0	27.0	26.5	22.0						
			水温(℃)			11.5	14.8	19.5	24.0	24.0	25.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002			< 0.000002						
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.06						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.005			0.009						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002			0.004						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.011			0.02						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.003			0.003						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004			0.007						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001			< 0.001						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　４．宮野浦給水栓			気温(℃)			17.0	22.0	27.0	27.0	26.5	22.0						
			水温(℃)			11.5	14.8	19.5	24.0	24.0	25.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			＜ 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			＜ 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			＜ 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			＜ 0.01								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8.3			12						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			＜ 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	11	11	10	12	13						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24			26						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62			76						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			＜ 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			＜ 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			＜ 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	0.5	0.4	0.9						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.1	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.41	0.4	0.31	0.44	0.38	0.4						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　５．六ツ新田給水栓			気温(℃)			16.0	21.5	27.5	27.0	27.0	22.5						
			水温(℃)			11.3	14.9	19.3	22.5	24.0	25.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002			< 0.000002						
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.06						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.006			0.009						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003			0.004						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.014			0.02						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.003			0.003						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.005			0.007						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001			< 0.001						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　５．六ツ新田給水栓			気温(℃)			16.0	21.5	27.5	27.0	27.0	22.5						
			水温(℃)			11.3	14.9	19.3	22.5	24.0	25.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			＜ 0.01									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			＜ 0.01									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			＜ 0.03									
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			＜ 0.01									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8.3			10						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			＜ 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	11	11	10	13	13						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			26			26						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			58			75						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			＜ 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			＜ 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			＜ 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	0.5	0.4	0.5						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.7	7.4	7.5	7.3	7.5						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.37	0.36	0.3	0.37	0.43	0.39						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月18日	6月1日	7月6日	8月6日	9月8日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　６．勝浦給水栓			気温(℃)			10.9	18.0	19.1	23.6	25.9	24.6						
			水温(℃)			12.5	18.5	19.5	24.5	26.5	25.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.5									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002			< 0.000002						
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.06			< 0.06						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.002			< 0.001						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002			0.001						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.009			< 0.004						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.003			< 0.001						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.002			0.002						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月18日	6月1日	7月6日	8月6日	9月8日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　６．勝浦給水栓			気温(℃)			10.9	18.0	19.1	23.6	25.9	24.6						
			水温(℃)			12.5	18.5	19.5	24.5	26.5	25.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			58			46						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	100	100	110	110	100	100						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			67			59						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			300			350						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.9	7	6.9	7.1	7.4	7						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.53	0.45	0.66	0.43	0.5	0.44						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	10月分	11月分	12月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　７．成興野給水栓			気温(℃)			14.0	19.0	29.5	28.0	26.5	23.0						
			水温(℃)			9.4	13.0	16.9	21.0	22.3	23.1						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002			< 0.000002						
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			< 0.06						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.01			0.016						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			< 0.002						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.004			0.007						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.02			0.035						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.005						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.006			0.012						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	10月分	11月分	12月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　７．成興野給水栓			気温(℃)			14.0	19.0	29.5	28.0	26.5	23.0						
			水温(℃)			9.4	13.0	16.9	21.0	22.3	23.1						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8.4			12						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	11	11	10	13	14						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			29			31						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62			88						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.4	0.5	0.4	0.5						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.5	8.2	8.4	7.9	8.2	8.2						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.3	0.3	0.2	0.18	0.22	0.26						
	判　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	10月分	11月分	12月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　８．柏沢給水栓			気温(℃)			13.0	18.0	26.5	25.0	24.0	22.0						
			水温(℃)			7.6	11.5	15.9	19.4	20.9	21.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.7									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002			< 0.000002						
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.1			0.2						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.001			0.003						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003			0.007						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.008			0.018						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.005						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.002			0.003						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	10月分	11月分	12月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　８．柏沢給水栓			気温(℃)			13.0	18.0	26.5	25.0	24.0	22.0						
			水温(℃)			7.6	11.5	15.9	19.4	20.9	21.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.02									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.03									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			14			11						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	11	11	11	12	11						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			49			34						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110			100						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.42	0.37	0.32	0.39	0.31	0.38						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　９．小林給水栓			気温(℃)			16.0	21.0	29.5	28.0	26.0	24.0						
			水温(℃)			8.4	12.5	17.2	20.2	22.8	23.4						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002			< 0.000002						
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.08						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.008			0.012						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003			0.006						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.017			0.027						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.003			0.003						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.006			0.009						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　９．小林給水栓			気温(℃)			16.0	21.0	29.5	28.0	26.0	24.0						
			水温(℃)			8.4	12.5	17.2	20.2	22.8	23.4						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9			11						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	11	11	11	13	13						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25			27						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			66			77						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.4	0.4	0.4	0.4						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.1	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.29	0.27	0.24	0.27	0.37	0.17						
			判　　定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　１０．飛鳥給水栓			気温(℃)			17.5	22.5	29.0	29.0	29.0	26.5						
			水温(℃)			9.4	15.5	18.9	23.0	25.3	25.6						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.2									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002			< 0.000002						
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			< 0.06						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.004			0.006						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.003			0.002						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002			0.004						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.01			0.015						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			< 0.002						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.005						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　１０．飛鳥給水栓			気温(℃)			17.5	22.5	29.0	29.0	29.0	26.5						
			水温(℃)			9.4	15.5	18.9	23.0	25.3	25.6						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			＜ 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			＜ 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			＜ 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.02								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			7.7			11						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			＜ 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	11	11	10	13	13						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			22			25						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62			76						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			＜ 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			＜ 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			＜ 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	0.5	0.4	0.5						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.9	7.3	7	7.1	7.1	7.2						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.45	0.44	0.47	0.49	0.48	0.51						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　１１．常禅寺給水栓			気温(℃)			18.0	23.0	29.5	28.0	28.0	24.0						
			水温(℃)			11.4	14.0	20.2	21.4	22.8	22.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.8									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002			< 0.000002						
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.07						
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002						
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.001			0.001						
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002						
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002			0.004						
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001						
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.006			0.01						
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002						
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.002						
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.001			0.003						
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒　田　市			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　１１．常禅寺給水栓			気温(℃)			18.0	23.0	29.5	28.0	28.0	24.0						
			水温(℃)			11.4	14.0	20.2	21.4	22.8	22.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.02									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12			11						
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	13	13	13	13	13						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			40			40						
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110			110						
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	ー	0.18	0.32	0.27	0.17	0.17	0.2						
	判　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　1.庄内広域水道企業団本部			気温(℃)			17.5	20.5	21.5	29.0	30.5	20.0						
			水温(℃)			10.5	14.4	19.8	22.3	22.7	23.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	－	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		－	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	－	1				＜ 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	1	＜ 0.001			＜ 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	12				＜ 0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	－	1				＜ 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	－	1				＜ 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	－	4				＜ 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	－	－	＜ 0.06			＜ 0.06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	－	－	＜ 0.002			＜ 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	－	－	0.003			0.01								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003			0.006								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.002			0.005								
	27		臭素酸	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	－	－	0.009			0.023								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.002			0.006								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	0.004			0.008								
	31		ブロモホルム	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	＜ 0.008			＜ 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町				採　水　月　日		４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　1.庄内広域水道企業団本部				気温(℃)		17.5	20.5	21.5	29.0	30.5	20.0						
				水温(℃)		10.5	14.4	19.8	22.3	22.7	23.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	12				0.04								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	－	12				＜ 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.01								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	1				8.7								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	－	12				＜ 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	－	1	12	9.4	9.3	16	13	20						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	12				21								
	41		蒸発残留物	mg/L	－	1				61								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	1				＜ 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	－	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	－	1				＜ 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	－	1				＜ 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	－	12	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	0.5	0.5						
	48	その他	pH値		－	12	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3						
	49		味		－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		－	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	－	12	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5						
	52		濁度	度	－	12	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1						
			残留塩素	mg/L	－	－	0.48	0.68	0.47	0.5	0.4	0.43						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　２．清川まちづくりセンター			気温(℃)			13.0	18.0	20.5	27.0	24.5	20.0						
			水温(℃)			8.9	14.8	21.6	20.0	25.2	25.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	< 0.06			< 0.06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6	< 0.001			< 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6	0.001			0.002								
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.004			0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6	< 0.001			< 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6	0.001			0.002								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　２．清川まちづくりセンター			気温(℃)			13.0	18.0	20.5	27.0	24.5	20.0						
			水温(℃)			8.9	14.8	21.6	20.0	25.2	25.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.02								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				0.04								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.02								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				11								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	12	12	12	11	9.9						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				62								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				130								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.7						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	1.2	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.25	0.16	0.32	0.35	0.3	0.32						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　３．立谷沢北部給水栓			気温(℃)			17.5	20.0	19.5	27.5	26.5	19.5						
			水温(℃)			9.0	14.2	21.9	20.2	21.8	23.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.2								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	< 0.06			< 0.06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6	< 0.001			< 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.001			0.001								
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.004			< 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6	< 0.001			0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6	< 0.001			< 0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町				採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　３．立谷沢北部給水栓				気温(℃)			17.5	20.0	19.5	27.5	26.5	19.5						
				水温(℃)			9.0	14.2	21.9	20.2	21.8	23.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.01								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				5.4								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	9.5	7.5	6.1	5.2	4.9	5.7						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				35								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				87								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.9	6.9	6.8	7	6.8	6.9						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.34	0.36	0.23	0.43	0.28	0.35						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　４．肝煎給水栓			気温(℃)			20.0	22.5	18.5	29.0	30.0	19.5						
			水温(℃)			9.5	13.9	17.0	20.0	20.9	21.8						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	6	1	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				0.002								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.09			0.12								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6	< 0.001			< 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.001			0.001								
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.004			< 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6	< 0.001			< 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6	< 0.001			< 0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町				採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　４．肝煎給水栓				気温(℃)			20.0	22.5	18.5	29.0	30.0	19.5						
				水温(℃)			9.5	13.9	17.0	20.0	20.9	21.8						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				< 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.01								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				8.5								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	10	9.2	8.7	8.2	8.4						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				63								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				140								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.38	0.39	0.32	0.5	0.47	0.43						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　５．中村給水栓			気温(℃)			19.0	22.0	19.0	30.0	28.0	19.5						
			水温(℃)			8.2	13.5	17.6	21.0	22.3	22.3						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.4								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.07			< 0.06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6	< 0.001			< 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.001			0.002								
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.004			< 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6	< 0.001			< 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6	< 0.001			0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町				採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　５．中村給水栓				気温(℃)			19.0	22.0	19.0	30.0	28.0	19.5						
				水温(℃)			8.2	13.5	17.6	21.0	22.3	22.3						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				< 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.02								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				9.9								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	11	11	11	10	9.5						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				80								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				160								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7	7	7	7.2	7.1	7.1						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.49	0.56	0.39	0.29	0.35	0.38						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　６．鉢子給水栓			気温(℃)			18.0	24.0	18.5	29.0	29.0	19.0						
			水温(℃)			8.3	12.6	16.7	20.0	21.2	21.7						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	－	1	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		－	1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	－	1				＜ 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	1	＜ 0.001			＜ 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	1				0.2								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	－	1				＜ 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	－	1				＜ 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4				＜ 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	－	－	0.12			0.15								
	23		クロロ酢酸	mg/L	－	－	＜ 0.002			＜ 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	＜ 0.002			＜ 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.001			＜ 0.001								
	27		臭素酸	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	－	－	＜ 0.004			＜ 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	＜ 0.002			＜ 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	＜ 0.008			＜ 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　６．鉢子給水栓			気温(℃)			18.0	24.0	18.5	29.0	29.0	19.0						
			水温(℃)			8.3	12.6	16.7	20.0	21.2	21.7						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	－	1				0.02								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	1				7.9								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	－	1	11	10	9.4	9.2	8.8	8.8						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	1				57								
	41		蒸発残留物	mg/L	－	1				140								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	1				＜ 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	－	1			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	1			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	－	1				＜ 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	－	1				＜ 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	－	1	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3						
	48	その他	pH値		－	1	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9						
	49		味		－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		－	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	－	1	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5						
	52		濁度	度	－	1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1						
			残留塩素	mg/L	－	－	0.21	0.37	0.34	0.5	0.35	0.48						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　７．木ノ沢給水栓			気温(℃)			19.0	23.5	18.5	29.0	27.5	19.0						
			水温(℃)			9.7	14.0	18.1	20.5	21.9	21.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				0.002								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.5								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	< 0.06			< 0.06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	< 0.001			< 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001			0.001								
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	< 0.004			< 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	< 0.001			< 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4	< 0.001			< 0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　７．木ノ沢給水栓			気温(℃)			19.0	23.5	18.5	29.0	27.5	19.0						
			水温(℃)			9.7	14.0	18.1	20.5	21.9	21.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.02								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				< 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.05								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				12								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	14	14	11	15	14						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				28								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				96								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.37	0.41	0.4	0.49	0.48	0.49						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　８．科沢給水栓			気温(℃)			18.0	23.5	18.0	29.0	29.0	19.0						
			水温(℃)			6.2	12.2	15.7	18.4	20.2	22.0						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目 1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003								
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005								
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002								
9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004								
10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.5								
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08								
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1								
14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002								
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005								
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001								
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001								
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	< 0.06			< 0.06								
23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002								
24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	< 0.001			< 0.001								
25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	< 0.001			< 0.001								
27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	< 0.004			< 0.004								
29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	< 0.001			< 0.001								
31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4	< 0.001			< 0.001								
32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町				採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	１０月分	１１月分	１２月分	１月分	２月分	３月分
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	―	―	―	―	―	―
検査地点：　８．科沢給水栓				気温(℃)			18.0	23.5	18.0	29.0	29.0	19.0						
				水温(℃)			6.2	12.2	15.7	18.4	20.2	22.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				< 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.01								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				9.6								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	11	11	11	12	11						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				39								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				130								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.8	7	7	7	6.9	7						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	―	0.16	0.35	0.46	0.65	0.33	0.49						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	10月分	11月分	12月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　９．工藤沢給水栓			気温(℃)			18.0	23.0	18.0	29.5	30.0	19.0						
			水温(℃)			3.3	11.7	14.3	17.5	19.4	20.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.2								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.1			0.1								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	< 0.001			< 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	< 0.001			< 0.001								
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	< 0.004			< 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	< 0.001			< 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4	< 0.001			< 0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	10月分	11月分	12月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　９．工藤沢給水栓			気温(℃)			18.0	23.0	18.0	29.5	30.0	19.0						
			水温(℃)			3.3	11.7	14.3	17.5	19.4	20.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				＜ 0.01							
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				＜ 0.01							
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				＜ 0.03							
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.03							
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				8.2							
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				＜ 0.001							
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	11	11	11	11	11					
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				29							
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				94							
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				＜ 0.02							
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				＜ 0.002							
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				＜ 0.0005							
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.42	0.47	0.58	0.42	0.48						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町			採　水　月　日			４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	10月分	11月分	12月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　１０．瀬場給水栓			気温(℃)			17.0	21.5	18.5	27.0	27.5	19.0						
			水温(℃)			6.8	12.4	16.5	19.8	20.7	21.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	－	1	0	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		－	1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	－	1				＜ 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	1	＜ 0.001			＜ 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	1				0.4								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	－	1				＜ 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	－	1				＜ 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	20		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L	0.00005以下	4				＜ 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	－	－	＜ 0.06			＜ 0.06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	－	－	＜ 0.002			＜ 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	＜ 0.002			＜ 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	27		臭素酸	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	－	－	＜ 0.004			＜ 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	＜ 0.002			＜ 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	－	－	＜ 0.001			＜ 0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	＜ 0.008			＜ 0.008								

令和８年度　水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄　内　町				採　水　月　日		４月分	５月分	６月分	７月分	８月分	９月分	10月分	11月分	12月分	１月分	２月分	３月分
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	—	—	—	—	—	—
検査地点：　１０．瀬場給水栓				気温(℃)		17.0	21.5	18.5	27.0	27.5	19.0						
				水温(℃)		6.8	12.4	16.5	19.8	20.7	21.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.01								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	1				5.7								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	－	1				＜ 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	－	1	7.7	7.4	7.3	7.6	7.6	7.4						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	1				29								
	41		蒸発残留物	mg/L	－	1				68								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	1				＜ 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	－	1			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	1			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	－	1				＜ 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	－	1				＜ 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	－	1	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3						
	48	その他	pH値		－	1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4						
	49		味		－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		－	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	－	1	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5						
	52		濁度	度	－	1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1						
			残留塩素	mg/L	－	－	0.4	0.41	0.42	0.49	0.48	0.42						
	判　　定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						