令和8年度　鶴岡給水区域 （中山） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.09	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.009	－	－	0.045	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.006	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.002	－	－	0.003	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.016	－	－	0.064	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.005	－	－	0.019	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.005	－	－	0.016	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.03	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	8.2	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	11	9.1	9.6	18	13	20										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	20	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	66	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5	0.4										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.6	0.6	0.6	0.5 未満	0.8	0.7										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.12	R8.6.8	R8.7.14	R8.8.19	R8.9.8										採水状況
天候				晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ										
気温(℃)				18.0	20.0	19.0	27.0	29.0	26.0										
水温(℃)				12.0	14.2	18.8	22.6	25.4	24.0										
残留塩素(mg/l)				0.33	0.56	0.39	0.35	0.36	0.30										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　鶴岡給水区域 （堅苔沢） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	5	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	0.002	－	－	0.004	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.7	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001	－	－	0.002	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.005	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.002	－	－	0.003	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.04	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	14	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	25	26	25	24	23	22										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	38	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	120	－	－	130	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.12	R8.6.8	R8.7.14	R8.8.19	R8.9.8										採水状況
天候				晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ										
気温(℃)				19.0	21.0	20.0	26.0	29.5	27.0										
水温(℃)				15.9	16.5	20.6	22.4	25.2	23.5										
残留塩素(mg/l)				0.36	0.33	0.41	0.46	0.38	0.37										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　鶴岡給水区域 （東目） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.08	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.008	－	－	0.036	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.007	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.002	－	－	0.003	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.015	－	－	0.053	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.005	－	－	0.019	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.005	－	－	0.014	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.03	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	7.8	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	8.8	9.8	17	13	19										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	21	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	42	－	－	65	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.5	0.5										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.5	7.6	7.9	8.0	7.9	7.8										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.12	R8.6.8	R8.7.14	R8.8.19	R8.9.8										採水状況
天候				晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ										
気温(℃)				20.0	18.5	19.5	27.0	29.0	28.0										
水温(℃)				13.3	13.7	18.4	21.0	23.6	23.5										
残留塩素(mg/l)				0.41	0.49	0.44	0.31	0.14	0.19										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　羽黒給水区域 （手向） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.006	－	－	0.028	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.005	－	－	0.003	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.002	－	－	0.003	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.012	－	－	0.043	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.004	－	－	0.016	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.004	－	－	0.012	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	8.3	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	10	9.6	17	15	20										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	20	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	69	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5	0.5										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14	R8.8.20	R8.9.10										採水状況
天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				21.0	24.0	23.0	26.0	29.5	22.5										
水温(℃)				15.3	13.3	15.7	21.9	23.6	22.5										
残留塩素(mg/l)				0.49	0.66	0.50	0.46	0.33	0.33										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　羽黒給水区域 （押口） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	0.002	－	－	0.003	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.006	－	－	0.031	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.005	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.002	－	－	0.003	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.012	－	－	0.047	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.004	－	－	0.016	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.004	－	－	0.013	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	8.2	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	10	9.5	17	15	20										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	21	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	72	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5	0.5										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14	R8.8.20	R8.9.10										採水状況
天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				23.0	26.5	24.0	27.0	28.0	25.0										
水温(℃)				14.1	12.5	19.1	24.5	26.5	24.4										
残留塩素(mg/l)				0.34	0.57	0.45	0.38	0.30	0.29										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　飲料水供給施設給水区域（羽黒山） 水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.003	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.03	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	7.5	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.5	9.3	9.0	9.4	9.4	9.1										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	20	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	76	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14	R8.8.20	R8.9.10										採水状況
天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				19.0	21.0	20.0	23.5	26.0	22.0										
水温(℃)				11.3	12.1	17.1	20.8	20.8	20.1										
残留塩素(mg/l)				0.49	0.43	0.46	0.33	0.44	0.37										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　櫛引給水区域（上山添）水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	0.003	－	－	0.002	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.6	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001	－	－	0.001	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.04	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	7.2	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	12	11	10	10	8.9	8.3										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	20	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	68	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.3	6.2	6.3	6.3	6.2										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14	R8.8.20	R8.9.10										採水状況
天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				19.0	18.0	22.5	25.0	27.0	20.5										
水温(℃)				17.5	23.5	22.6	28.3	24.1	30.5										
残留塩素(mg/l)				0.34	0.28	0.32	0.29	0.33	0.28										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　櫛引給水区域 （黒川） 水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.007	－	－	0.028	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.006	－	－	0.009	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001	－	－	0.003	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.012	－	－	0.043	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.004	－	－	0.016	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.004	－	－	0.012	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	8.3	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	9.0	9.0	17	15	20										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	21	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	75	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5	0.5										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.0	6.9	6.7	6.6	7.1	7.1										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14	R8.8.20	R8.9.10										採水状況
天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				22.0	22.0	22.5	25.0	31.0	23.5										
水温(℃)				16.5	17.5	20.7	24.6	26.5	28.2										
残留塩素(mg/l)				0.48	0.43	0.27	0.20	0.35	0.20										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　櫛引給水区域 （たらのき代） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	0.005	－	－	0.006	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	1.4	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.08	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	9.9	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	12	12	11	12	12	12										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	31	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	110	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14	R8.8.20	R8.9.10										採水状況
天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ										
気温(℃)				19.5	19.5	20.5	24.5	29.0	22.5										
水温(℃)				12.2	14.4	19.1	24.1	27.4	23.4										
残留塩素(mg/l)				0.46	0.46	0.35	0.23	0.22	0.36										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　朝日給水区域　（上田沢）　水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.003	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.09	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.007	－	－	0.031	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.006	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.002	－	－	0.005	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.013	－	－	0.051	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.004	－	－	0.014	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.004	－	－	0.015	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	8.5	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	9.0	11	17	16	20										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	22	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	74	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.5	0.5										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.15										採水状況
天候				雨	晴れ	曇り	雨	曇り	雨										
気温(℃)				12.0	29.0	19.0	23.0	30.0	21.0										
水温(℃)				11.3	15.8	16.1	22.2	25.0	22.3										
残留塩素(mg/l)				0.33	0.37	0.26	0.41	0.40	0.40										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　朝日給水区域 （熊出） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.006	－	－	0.026	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.005	－	－	0.005	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001	－	－	0.005	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.011	－	－	0.045	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.004	－	－	0.014	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.004	－	－	0.014	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	8.4	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.6	8.6	11	17	16	19										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	22	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	71	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.5	0.5										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.15										採水状況
天候				曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	雨										
気温(℃)				14.5	23.5	17.5	25.5	30.0	20.0										
水温(℃)				12.9	16.4	19.1	23.4	26.4	23.8										
残留塩素(mg/l)				0.57	0.47	0.48	0.44	0.38	0.40										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　朝日給水区域 （大鳥） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.2	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001 未満	－	－	0.001	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001	－	－	0.001	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	5.9	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	7.8	7.8	7.5	7.8	7.7	7.3										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	31	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	74	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.1	8.3	8.4	8.2	7.9	8.0										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.15										採水状況
天候				雨	晴れ	曇り	雨	曇り	雨										
気温(℃)				12.0	25.0	18.5	22.5	27.0	21.0										
水温(℃)				9.6	14.3	16.5	20.6	22.7	21.5										
残留塩素(mg/l)				0.34	0.33	0.33	0.27	0.32	0.28										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　朝日給水区域 （田麦俣） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.4	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.02	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	7.6	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	8.7	8.7	8.5	8.9	8.9	8.7										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	42	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	100	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.15										採水状況
天候				雨	晴れ	曇り	雨	曇り	雨										
気温(℃)				11.5	27.5	16.5	22.0	31.0	19.5										
水温(℃)				11.3	14.3	16.3	19.0	21.3	19.6										
残留塩素(mg/l)				0.33	0.33	0.35	0.46	0.56	0.59										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　朝日給水区域 （大網） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.2	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	0.04	－	－	0.03	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	4.9	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	6.1	6.0	6.0	6.2	6.2	6.0										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	18	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	93	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.6	0.8	0.8	0.5 未満	0.5	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満										
採水日				R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.15										採水状況
天候				雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨										
気温(℃)				10.5	29.0	19.5	22.5	30.5	20.0										
水温(℃)				10.8	13.9	16.7	20.6	23.4	20.5										
残留塩素(mg/l)				0.36	0.37	0.32	0.29	0.31	0.19										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　飲料水供給施設給水区域 （大平） 水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	2										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	0.003	－	－	0.001	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.7	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.002	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.003	－	－	0.005	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.006	－	－	0.012	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.002	－	－	0.004	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001	－	－	0.001	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.03	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	6.3	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	7.4	7.7	7.4	7.6	7.2	7.1										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	17	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	73	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においの
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.15										採水状況
天候				雨	晴れ	曇り	雨	曇り	雨										
気温(℃)				13.0	27.0	17.0	22.0	29.5	18.0										
水温(℃)				11.9	18.7	17.6	21.5	24.5	22.6										
残留塩素(mg/l)				0.31	0.42	0.40	0.48	0.38	0.39										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　飲料水供給施設給水区域 （中台） 水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	0.0006	－	－	0.0008	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.002	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.08	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	0.07	－	－	0.03	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	18	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	40	37	41	45	47	47										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	32	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	110	－	－	210	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.7	1.0	0.7	0.7	0.5	1.0										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.15										採水状況
天候				雨	晴れ	曇り	雨	曇り	雨										
気温(℃)				10.5	27.0	15.5	21.5	28.5	19.0										
水温(℃)				9.5	12.9	15.0	18.7	20.5	19.9										
残留塩素(mg/l)				0.44	0.23	0.32	0.17	0.33	0.31										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （湯温海） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.4	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.004	－	－	0.004	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.007	－	－	0.008	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.002	－	－	0.002	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001	－	－	0.002	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	10	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	17	18	18	17	17	16										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	20	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	84	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.17	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り										
気温(℃)				15.5	20.5	21.0	26.0	27.0	26.0										
水温(℃)				15.1	16.2	21.2	26.2	23.5	20.2										
残留塩素(mg/l)				0.36	0.49	0.48	0.46	0.56	0.62										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （鼠ヶ関） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	−	−	−	−	0.0003 未満	−										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	−	−	−	−	0.00005 未満	−										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	−	−	−	−	0.004 未満	−										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	−	−	−	−	0.3	−										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	−	−	−	−	0.08 未満	−										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.1 未満	−										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	−	−	−	−	0.0002 未満	−										有機物
	基 15	1, 4−ジオキサン	0.05以下	−	−	−	−	0.005 未満	−										
	基 16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	−	0.000005 未満	−	−	0.000005 未満	−										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 22	塩素酸	0.6以下	−	0.06 未満	−	−	0.06 未満	−										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	−	0.001 未満	−	−	0.002	−										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	−	0.003	−	−	0.004	−										
	基 27	臭素酸	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	−	0.005	−	−	0.009	−										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	−	0.002	−	−	0.003	−										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満	−										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	−	−	−	−	0.03 未満	−										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	−	−	−	−	8.8	−										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	11	11	11	10	17										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	−	−	−	−	23	−										
	基 41	蒸発残留物	500以下	−	−	−	−	79	−										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	−	−	−	−	0.02 未満	−										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	2−メチルイソボルネオール	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	−	−	−	−	0.0005 未満	−										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3	0.3 未満	0.3	0.3	0.4	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	7.2										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.18	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ										
気温(℃)				16.0	26.0	20.0	29.0	30.0	30.0										
水温(℃)				11.5	14.7	17.3	20.0	22.4	24.5										
残留塩素(mg/l)				0.63	0.73	0.68	0.64	0.63	0.54										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （五十川） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	−	−	−	−	0.0003 未満	−										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	−	−	−	−	0.00005 未満	−										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001	−										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	−	−	−	−	0.004 未満	−										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	−	−	−	−	0.7	−										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	−	−	−	−	0.08 未満	−										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.1 未満	−										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	−	−	−	−	0.0002 未満	−										有機物
	基 15	1, 4−ジオキサン	0.05以下	−	−	−	−	0.005 未満	−										
	基 16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	−	0.000005 未満	−	−	0.000005 未満	−										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 22	塩素酸	0.6以下	−	0.06 未満	−	−	0.06 未満	−										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	−	0.001	−	−	0.002	−										
	基 27	臭素酸	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	−	0.004 未満	−	−	0.004 未満	−										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	−	0.001 未満	−	−	0.001	−										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満	−										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	−	−	−	−	0.03 未満	−										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.03	−										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	−	−	−	−	15	−										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	21	22	21	21	20	20										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	−	−	−	−	38	−										
	基 41	蒸発残留物	500以下	−	110	−	−	100	−										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	−	−	−	−	0.02 未満	−										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	2−メチルイソボルネオール	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	−	−	−	−	0.0005 未満	−										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.17	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ										
気温(℃)				18.0	26.0	20.0	31.0	31.0	31.5										
水温(℃)				14.6	18.2	21.6	19.5	26.5	24.9										
残留塩素(mg/l)				0.47	0.47	0.47	0.53	0.48	0.49										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （山五十川） 水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.5	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	9.0	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	11	8.8	11	11	11	11										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	29	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	87	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.17	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				19.0	28.0	20.0	31.0	31.0	29.0										
水温(℃)				12.5	15.0	17.9	20.3	20.7	20.9										
残留塩素(mg/l)				0.27	0.40	0.36	0.33	0.35	0.44										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （戸沢） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.2	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.002	－	－	0.002	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001	－	－	0.001	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	8.1	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	11	12	11	12	12	11										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	19	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	70	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.17	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り										
気温(℃)				18.0	27.5	20.0	30.0	30.0	29.0										
水温(℃)				12.9	16.7	19.4	22.1	23.2	21.8										
残留塩素(mg/l)				0.39	0.50	0.48	0.65	0.42	0.43										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （菅野代） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	−	−	−	−	0.0003 未満	−										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	−	−	−	−	0.00005 未満	−										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	−	−	−	−	0.004 未満	−										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	−	−	−	−	0.3	−										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	−	−	−	−	0.08 未満	−										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.1 未満	−										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	−	−	−	−	0.0002 未満	−										有機物
	基 15	1, 4−ジオキサン	0.05以下	−	−	−	−	0.005 未満	−										
	基 16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	−	0.000005 未満	−	−	0.000005 未満	−										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 22	塩素酸	0.6以下	−	0.06 未満	−	−	0.06 未満	−										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	−	0.002	−	−	0.004	−										
	基 27	臭素酸	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	−	0.004 未満	−	−	0.007	−										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	−	0.001	−	−	0.002	−										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	−	0.001 未満	−	−	0.001	−										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満	−										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	−	−	−	−	0.04	−										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01	−										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	−	−	−	−	9.1	−										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.4	9.3	9.0	9.1	8.8	8.7										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	−	−	−	−	15	−										
	基 41	蒸発残留物	500以下	−	−	−	−	65	−										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	−	−	−	−	0.02 未満	−										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2−メチルイソボルネオール	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	−	−	−	−	0.0005 未満	−										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.8	0.5	0.7	0.8	0.8	1.0										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.17	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り										
気温(℃)				19.0	28.0	20.0	28.5	29.0	29.0										
水温(℃)				9.9	14.1	16.0	20.0	20.5	20.9										
残留塩素(mg/l)				0.41	0.42	0.39	0.41	0.44	0.40										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （温海川） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	−	−	−	−	0.0003 未満	−										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	−	−	−	−	0.00005 未満	−										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	−	−	−	−	0.004 未満	−										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	−	−	−	−	0.1	−										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	−	−	−	−	0.08 未満	−										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.1 未満	−										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	−	−	−	−	0.0002 未満	−										有機物
	基 15	1, 4−ジオキサン	0.05以下	−	−	−	−	0.005 未満	−										
	基 16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	−	0.000005 未満	−	−	0.000005 未満	−										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 22	塩素酸	0.6以下	−	0.06 未満	−	−	0.09	−										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	−	0.001 未満	−	−	0.006	−										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	−	0.002	−	−	0.003	−										
	基 27	臭素酸	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	−	0.004 未満	−	−	0.014	−										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.004	−										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	−	0.001	−	−	0.005	−										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満	−										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	−	−	−	−	0.04	−										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	−	−	−	−	0.03 未満	−										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	−	−	−	−	7.6	−										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	11	10	10	9.9	9.4	9.8										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	−	−	−	−	10 未満	−										
	基 41	蒸発残留物	500以下	−	−	−	−	42	−										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	−	−	−	−	0.02 未満	−										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	2−メチルイソボルネオール	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	−	−	−	−	0.0005 未満	−										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.17	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				17.5	25.5	21.0	28.0	28.5	28.0										
水温(℃)				12.0	16.2	19.6	23.5	24.5	23.5										
残留塩素(mg/l)				0.57	0.44	0.48	0.56	0.23	0.37										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域（一霞）水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	−	−	−	−	0.0003 未満	−										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	−	−	−	−	0.00005 未満	−										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	−	0.003	−	−	0.003	−										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	−	−	−	−	0.004 未満	−										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	−	−	−	−	0.4	−										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	−	−	−	−	0.08 未満	−										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.1 未満	−										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	−	−	−	−	0.0002 未満	−										有機物
	基 15	1, 4−ジオキサン	0.05以下	−	−	−	−	0.005 未満	−										
	基 16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	−	0.000005 未満	−	−	0.000005 未満	−										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 22	塩素酸	0.6以下	−	0.06 未満	−	−	0.06 未満	−										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	−	0.001 未満	−	−	0.002	−										
	基 27	臭素酸	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	−	0.004 未満	−	−	0.004 未満	−										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	−	0.001 未満	−	−	0.001	−										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満	−										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	−	−	−	−	0.03 未満	−										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	−	−	−	−	8.0	−										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	10	10	10	10	10										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	−	−	−	−	27	−										
	基 41	蒸発残留物	500以下	−	−	−	−	76	−										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	−	−	−	−	0.02 未満	−										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	2−メチルイソボルネオール	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	−	−	−	−	0.0005 未満	−										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.1	7.9	7.8	7.7	7.6	7.7										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.17	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				16.0	25.0	20.5	26.0	29.0	30.0										
水温(℃)				10.0	10.9	12.5	13.6	13.5	14.0										
残留塩素(mg/l)				0.48	0.40	0.40	0.51	0.53	0.59										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （槙代） 水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	8	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.4	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001	－	－	0.002	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.005	－	－	0.007	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.010	－	－	0.015	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.003	－	－	0.004	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001	－	－	0.002	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.03	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	11	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	17	18	18	18	17	17										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	20	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	81	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.18	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り										
気温(℃)				15.0	20.5	19.5	26.0	26.5	25.5										
水温(℃)				11.2	14.8	18.3	20.7	23.5	23.0										
残留塩素(mg/l)				0.45	0.41	0.42	0.39	0.61	0.41										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （小国） 水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	0.001	－	－	0.003	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.4	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.08	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	7.6	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.8	9.8	9.4	9.8	9.1	9.6										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	17	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	71	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.18	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り										
気温(℃)				16.0	21.5	20.0	26.0	27.5	25.5										
水温(℃)				13.5	17.0	20.2	22.0	24.6	23.5										
残留塩素(mg/l)				0.38	0.38	0.51	0.54	0.52	0.42										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （木野俣） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.3	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	8.1	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.4	9.4	9.2	9.5	9.5	9.3										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	53	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	91	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.18	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り										
気温(℃)				17.0	23.5	20.0	27.0	28.0	26.0										
水温(℃)				14.8	19.5	22.5	25.5	27.4	26.1										
残留塩素(mg/l)				0.42	0.56	0.54	0.49	0.64	0.45										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （越沢） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	−	−	−	−	0.0003 未満	−										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	−	−	−	−	0.00005 未満	−										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	−	−	−	−	0.004 未満	−										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	−	−	−	−	0.4	−										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	−	−	−	−	0.08 未満	−										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.1 未満	−										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	−	−	−	−	0.0002 未満	−										有機物
	基 15	1, 4−ジオキサン	0.05以下	−	−	−	−	0.005 未満	−										
	基 16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	−	0.000005 未満	−	−	0.000005 未満	−										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										
	基 22	塩素酸	0.6以下	−	0.06 未満	−	−	0.06 未満	−										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 27	臭素酸	0.01以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	−	0.004 未満	−	−	0.004 未満	−										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満	−										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	−	−	−	−	0.01 未満	−										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	−	−	−	−	0.03 未満	−										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	0.03	−										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	−	−	−	−	11	−										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	−	−	−	−	0.001 未満	−										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.5	9.5	9.2	9.5	9.4	9.2										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	−	−	−	−	32	−										
	基 41	蒸発残留物	500以下	−	−	−	−	85	−										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	−	−	−	−	0.02 未満	−										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2−メチルイソボルネオール	0.00001以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	−	−	−	−	0.002 未満	−										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	−	−	−	−	0.0005 未満	−										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.18	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ										
気温(℃)				16.0	23.5	20.5	27.0	29.0	25.5										
水温(℃)				10.8	13.5	15.5	17.0	18.6	20.5										
残留塩素(mg/l)				0.47	0.45	0.48	0.59	0.42	0.41										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （関川） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.002	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.2	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.11	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001	－	－	0.002	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.006	－	－	0.007	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.012	－	－	0.016	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.003	－	－	0.005	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.002	－	－	0.002	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	24	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	12	13	13	14	13	13										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	16	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	80	－	－	120	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										におい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	7.3										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.18	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ										
気温(℃)				16.0	24.5	20.0	26.0	28.5	26.5										
水温(℃)				9.7	12.5	14.7	17.0	19.0	19.5										
残留塩素(mg/l)				0.44	0.46	0.48	0.55	0.40	0.41										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （小名部） 水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.002	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.6	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.003	－	－	0.005	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.004	－	－	0.010	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.001	－	－	0.003	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.07	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	7.9	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	9.1	9.7	10	10	8.9	8.7										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	27	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	91	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.18	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ										
気温(℃)				16.0	25.5	19.5	28.0	29.0	27.0										
水温(℃)				15.0	19.8	23.0	25.5	28.2	26.2										
残留塩素(mg/l)				0.31	0.36	0.50	0.51	0.33	0.32										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　温海給水区域 （鍋倉） 水質基準項目【浄水】検査結果

庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.8	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.004	－	－	0.005	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.007	－	－	0.009	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.002	－	－	0.002	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001	－	－	0.002	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01 未満	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	12	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	17	17	17	18	18	18										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	22	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	98	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.18	R8.9.1										採水状況
天候				曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り										
気温(℃)				17.0	29.0	18.5	30.0	28.0	27.0										
水温(℃)				10.7	14.3	15.5	18.4	21.5	21.8										
残留塩素(mg/l)				0.69	0.80	0.68	0.45	0.65	0.56										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱

令和8年度　藤島給水区域 （添川） 水質基準項目【浄水】検査結果　　庄内広域水道企業団

	番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0										病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	0.0003 未満	－										金属類、無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005 未満	－										
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	0.004 未満	－										
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										（消毒副生成物）
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	0.08 未満	－										
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.1 未満	－										
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	0.0002 未満	－										有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	0.005 未満	－										
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	0.000005 未満	－	－	0.000005 未満	－										
	基 21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										
	基 22	塩素酸	0.6以下	－	0.06 未満	－	－	0.07	－										消毒副生成物
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－										
	基 24	クロロホルム	0.06以下	－	0.007	－	－	0.032	－										
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	0.006	－	－	0.002 未満	－										
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	0.001	－	－	0.003	－										
	基 27	臭素酸	0.01以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	－	0.012	－	－	0.049	－										
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	0.004	－	－	0.016	－										
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	0.004	－	－	0.014	－										
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－										
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－										
性状関連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－										着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	0.02	－										
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	0.03 未満	－										
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－										
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	8.2	－										味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	0.001 未満	－										着色
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	9.2	9.3	17	14	21										味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－	－	20	－										
	基 41	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	74	－										
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	0.02 未満	－										発泡
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										においい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満										
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	0.002 未満	－										発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	0.0005 未満	－										においい
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5	0.5										味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3										基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
採水日				R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4	R8.7.14	R8.8.20	R8.9.10										採水状況
天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ										
気温(℃)				23.0	25.0	24.0	25.5	29.0	24.0										
水温(℃)				13.2	12.3	19.4	23.4	25.0	23.6										
残留塩素(mg/l)				0.55	0.47	0.24	0.35	0.26	0.31										
水質基準への適合状況				適合	適合	適合	適合	適合	適合										
検査機関				①	①	①	①	①	①										

※検査機関　①:東北環境開発㈱